

令和元年 建設業災害発生状況(速報)
12月分

熊本労働基準監督署管内分

	休業見込 日数	年齢	性別	業種	事故の型	起因物	発生状況
1	2か月	40代	男	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	墜落、転落	足場	5階建校舎外壁改修工事現場で、足場の2段目と3段目の間に単管を張り出して自在クランプで固定し、防護柵(アサガオ)を設置する作業中、単管2本を固定していた自在クランプが緩み、作業者が地上に墜落し、鋼製布板が落下してきて腕にあたった。
2	1週間	30代	男	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	墜落、転落	開口部	埋立地で作業中、コンクリートブロックで固定してある埋立地の端から、バランスを崩して約5メートル下の雑草が茂った傾斜地に転落し、斜面の石で腹部を打撲した。
3	1か月	60代	男	その他の土木工事	墜落、転落	整地・運搬・積み込み用機械	約4メートルの落差のある現場で、上部からドラグショベルで碎石を搬入作業中、重機を据え付けていた路肩部分が崩壊し、重機ごと下方に転落したものの。
4	8日	20代	男	その他の建築工事	墜落、転落	作業床	事務所倉庫の高台で商品整理を行っていたところ、誤って高台の段差部(段差約2メートル)から落下したものの。
5	1か月	70代	男	木造家屋建築工事	切れ、こすれ	その他の金属加工用機械	汚水配管の敷設工事で、塩ビパイプをベビーサンダーで切断中、ベビーサンダーが弾いて(キックバック)腕を負傷したものの。
6	3か月	40代	男	その他	墜落、転落	脚立	通信配線施設工事で、天井裏に配線を行うため、高さ1.8mの脚立の片側踏み様に両足で乗り、廊下の天井ボードを外した。外した天井ボードを両手で支え、後ろ向きで脚立を降りていたとき、腰ベルトに付いていたスケール落下防止用のコードが脚立の天板に引っかかり、バランスを崩してコンクリート廊下に落下したものの。
7	2か月	20代	男	電気通信工事	墜落、転落	歩み板	地上から二階部分に荷を上げる荷物用リフトのチェーンモーターの修理を行うため、二階フロア一部分に木製の道板を敷いて作業中、バランスを崩して墜落したものの。
8							
9							
10							
11							
12							
13							