

令和元年 建設業災害発生状況(速報)  
令和2年1月分

熊本労働基準監督署管内分

	休業見込 日数	年齢	性別	業種	事故の型	起因物	発生状況
1	4週間	40代	男	その他の建設業	墜落、転落	屋根	木造平屋建倉庫の解体工事現場で、スレート屋根を撤去するため屋根部分を移動中、既に撤去した箇所に足を着こうとして転倒し、土間コンクリートの床に墜落したものを。
2	3か月	50代	男	道路建設工事	墜落、転落	整地用建設機械	整地用建設機械を搬送用車両から降ろすため、車両荷台にアルミ製ブリッジを2本掛け、機械を降ろしていたところ、左右のブリッジが傾いていたため、建設機械がブリッジから滑り落ちたものを。